

**PYTANIE 9. :**

WYKONAWCA

Fax/pismo temat: **Postępowanie nr FZ.3.2015.AB i FZ.271.4.2015.AB – Przetarg nieograniczony na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Dargosławiu i Mołstowie**

XXXXXX na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych prosi o wyjaśnienie:

PYTANIA DOTYCZĄ OBU ZADAŃ I POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE DLA KAŻDEGO ODDZIELNIE

1. Prosimy o załączenie brakującego projektu AKPiA koniecznego do wyceny prac bądź potwierdzenie, że nie jest to objęte przedmiotem zamówienia.
2. W dokumentacji brak wytycznych dotyczących systemu wizualizacji natomiast w przedmiarze (dokument pomocniczy) jest mowa o wpięciu w istniejący system bez podania jaki to jest oraz jaki ma być zakres przekazywanych danych.
3. Zgodnie z SIWZ „w wycenie należy dodatkowo ująć pogłębienie rowu na odcinku 100 mb oraz wykonanie wylotu i koszt opracowania dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego”. Prosimy o potwierdzenie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego przez Inwestora, a przedmiot zamówienia obejmuje tylko jej opracowanie zgodnie z opisem.

**WYJAŚNIENIE:**

Gmina Brojce  
woj. zachodniopomorskie  
72-804 Brojce, ul. Długa 48  
tel. 091 386 11 04, fax 091 386 11 86  
e-mail: ug@brojce@post.pl

Dotyczy postępowania :FZ.271.3.2015.AB i FZ.271.4.2015.AB

Brojce, 23.07.2015 r.

**- WYKONAWCA -**

W związku z pytaniami Wykonawcy zawartymi w faxie/piśmie dotyczącymi ogłoszenia o zamówieniu publicznym na *"Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Dargosławiu"* (znak sprawy FZ.271.3.2015.AB) i na *"Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Mołstowie"* (znak sprawy FZ.271.4.2015.AB) zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Brojce wyjaśnia:

- AD 1. Projekt branży elektrycznej jest częścią załączonego projektu. Podstawowym elementem AKPiA jest skrzynka sterująca pracą oczyszczalni oraz wyposażenie oczyszczalni w odpowiednie opomiarowanie, dostarczane razem z oczyszczalnią ścieków. Zamawiający narzuca jedynie ogólne wytyczne gdyż każda oczyszczalnia posiada swój własny autorski system sterowania. Zaprojektowane oczyszczalnie są to małe obiekty modułowe dostarczane wraz z kompletną automatyką przez Producentów urządzeń. Po stronie Wykonawcy jest dostarczenie takiej oczyszczalni wraz z elementami AKPiA, która spełnia zapisy dokumentacji przetargowej i umożliwia skuteczne oczyszczanie ścieków.
- AD.2. Wizualizację można wykonać w oparciu o dowolne oprogramowanie, dopuszcza się też autorskie rozwiązania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. Wymaga się jedynie powiadamiania o awariach poprzez wiadomość SMS.

AD.3. Prace opisane w dokumentacji przetargowej są to prace szacunkowe, zdaniem Zamawiającego niezbędne, które należy przyjąć do wyceny. Przedmiotem zamówienia jest między innymi uzyskanie decyzji wodno-prawnej na podstawie operatu sporządzonego po wybudowaniu i rozruchu oczyszczalni ścieków.

WÓJT GMINY

*Stanisław Gnosowska*