

PYTANIE 10. :

WYKONAWCA

Fax/pismo temat: **Postępowanie nr FZ.3.2015.AB i FZ.271.4.2015.AB – Przetarg nieograniczony na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Dargosławiu i Mołstowie**

XXXXXX na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych prosi o wyjaśnienie:

PYTANIA DOTYCZĄ OBU ZADAŃ I POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE DLA KAŻDEGO ODDZIELNIE

1. W związku z rozbieżnościami w projekcie dotyczące technologii (w jednym miejscu jest mowa o technologii sbr a w drugim o osadnikach wtórnych czyli technologii przepływowej) prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania metod równoważnych do technologii sbr i klasycznego osadu czynnego celem uzyskania efektu ekologicznego zgodnego z projektem.

G **WYJAŚNIENIE:ojce**
woj. zachodniopomorskie
72-304 Brojce, ul. Długa 48
tel. 091 386 11 94, fax 091 386 11 86
e-mail: ugbrojce@post.pl

Dotyczy postępowania :FZ.271.3.2015.AB i FZ.271.4.2015.AB

Brojce, 23.07.2015 r.

- WYKONAWCA -

W związku z pytaniami Wykonawcy zawartymi w faxie/piśmie dotyczącymi ogłoszenia o zamówieniu publicznym na "Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Dargosławiu" (znak sprawy FZ.271.3.2015.AB) i na „Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Mołstowie” (znak sprawy FZ.271.4.2015.AB) zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Brojce wyjaśnia:

AD 1. Zaprojektowana została oczyszczalnia działająca w technologii osadu czynnego wspomaganego zanurzonym złożem biologicznym, działająca w systemie przepływowym. Z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych nie przewiduje się zmiany technologii oczyszczania ścieków.

WÓJT GMINY

Stanisław Gnosowski