



Sposób usytuowania uziomu promieniowego w wykopie kablowym.



Sposób ułożenia instalacji uziemiającej wzdłuż trasy kabla.



L.p.	Opis uziomu		
	Pozłomy	Płonowy	
	Bednarka 20x4 (m)	Liczba szpilek	Długość szpilki (m)
1	40	3	10
2	80	5	10
3	120	7	20
4	240	13	20

Uziom promieniowy w wykopie nie może stykać się w żadnym punkcie z powłoką kabla.

Ozn.	Wyszczególnienie	jedn.	Ilość	Uwagi
3	Bednarka stalowa ocynkowana 20x4mm	m	40m	
2	Pręt stalowy ocynkowany Ø=12mm, długości 10m	szt.	3 szt.	

Nazwa i adres inwestycji	Przebudowa świetlicy wiejskiej Kiełpino 15, dz. nr 444/1, gmina Brojce			
Inwestor	Gmina Brojce – 73–304 Brojce, ul. Długa 48			
Tytuł i skala	Sposób wykonania uziomu promieniowego			
Gryfice, grudzień 2013 r.	Program: ACAD 2008LT			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
Projektant	Bogusław Rysak	ZAP/0098/PW0E/04		5
Sprawdził	Tomasz Kuśmierczyk	LUB/0217/PW0E/06		