

Legenda:
1 – kocioł na paliwo stałe o mocy 20 kW
2 – zawór różnicowy dn 25 mm
3 – pompa obiegowa c.o. Grundfos UPS 25–40
4 – zawór czterodrogowy dn 25 mm

Nazwa i adres inwestycji	Przebudowa świetlicy wiejskiej Kiełpino 15, dz. nr 444/1, gmina Brojce			
Inwestor	Urząd Gminy w Brojcach – Brojce, ul. Długa 48			
Tytuł i skala	Rozwinięcie instalacji c.o., schemat technologiczny kotłowni			
Gryfice, grudzień 2013 r.		Program: Graf 2000 nr lic. 2812 AN		
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
Projektant	Mariusz Janczak	ZAP/0125/POOS/04		3
Sprawdził	Marek Konarzewski	ZAP/0142/PWOS/05		