

## DECYZJA

## o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2009 roku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez Gminę Brojce w celu poprawy zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną i racjonalnej gospodarki jej zasobami pn. „Budowa sieci przesyłowej Bielikowo – Mołstowo – Łatno wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w m. Mołstowo i Łatno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Darzewo – Dargosław wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w m. Dargosław” na działkach ewidencyjnych obręb Darzewo, Dargosław nr 65, 67, 159, 46, 164, 165, 166, 167, 173, 174, 35/4, 35/3, 35/2, 33, 9/2, 48/1, 37/4, 10/23, 63/7, 65/23, 63/23, 63/18, 37/6, 36/1, 9/1, 65/12, 51, 63/4, 65/7, 65/16, 62, 10/1, 15/6, 63/38, 60, 61/1, 51, 63/27, 48/1, 46/8, 46/7, 46/6, 44, 63/14, 63/13, 63/17, 63/39, 63/26, 63/8, 66, 10/23, 10/26, 10/24, 43/3, 43/5, 10/15, 10/16, 34, 10/10, 12, 11, 31, 15/5, 15/4, 15/3, 15/2, 49, 29, na działkach ewidencyjnych obręb Bielikowo - Mołstowo nr 2/18, 2/19, 2/3, 8/1, 9/8, 12, 13/67 13/64, 9/4, 11/6, 15/1, 24/2, 24/1, 23/1, 19/1, 28/6, 2/8 obręb Mołstowo - Łatno nr 8/1, 13/67, 13/64, 13/78, 13/91, 8/2, 2/15, 13/11, 13/83, 13/10, 13/87, 13/13, 4/22, 4/13, 4/5, 4/6, 4/7, 4/1, 13/16, 13/17, 13/18, 13/19, 13/20, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 226/3, 226/1, 5, 4/16, 4/19, 7, 6, 3/6, 3/2, 373, 16/20, 16/6, 16/7, 16/8, 16/1, 18/1, 18/4, 18/2, 18/15, 18/9, 16/3, 16/18, 16/2, 18/13, 2/1, 13/26, 13/22, 13/23, 13/82, 13/24, 13/25, 13/29, 7-rzeka oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Gryfickiego pismo RLiOŚ. 7633-56/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach pismo PS-N.NZ-403-25/09 z dnia 13 maja 2009 r.

stwierdzam:

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanego do realizacji przez Gminę Brojce pn. „Budowa sieci przesyłowej Bielikowo – Mołstowo – Łatno wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w m. Mołstowo i Łatno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Darzewo – Dargosław wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w m. Dargosław”.

## Uzasadnienie

Do Wójta Gminy Brojce w dniu 22.02.2009 roku wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci przesyłowej Bielikowo – Mołstowo – Łatno wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w m. Mołstowo i Łatno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Darzewo – Dargosław wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w m. Dargosław”. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) jak kanały odkryte, rurociągi wodociągowe, magistrale do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe odprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 pkt 2 ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 oraz mając na uwadze art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wystąpił z pismem znak: GKİOŚ7620/6/09 z dnia 27.04.2009 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach i pismem znak: GKİOŚ7620/7/09 z dnia 27.04.2009 r. do Starosty Powiatowego w Gryficach o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego zadania a w przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu o określenie jego zakresu.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane pisma:

- postanowienie Starosty Powiatowego w Gryficach znak: RLiOŚ. 7633-56/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. (data wpływu 7.07.2009 r.) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach znak: PS-N.NZ-403-25/09 z dnia 13.05.2009 r. (data wpływu 14.05.2009 r.) stwierdzająca brak obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z załączonej karty informacyjnej wynika, że inwestycja polega na budowie sieci przesyłowej Bielikowo – Mołstowo – Łatno wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w m. Mołstowo i Łatno na działkach nr 2/18, 2/19, 2/3, 8/1, 9/8, 12, 13/67 13/64, 9/4, 11/6, 15/1, 24/2, 24/1, 23/1, 19/1, 28/6, 2/8 obręb Mołstowo-Łatno nr 8/1, 13/67, 13/64, 13/78, 13/91, 8/2, 2/15, 13/11, 13/83, 13/10, 13/87, 13/13, 4/22, 4/13, 4/5, 4/6, 4/7, 4/1, 13/16, 13/17, 13/18, 13/19, 13/20, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 226/3, 226/1, 5, 4/16, 4/19, 7, 6, 3/6, 3/2, 373, 16/20, 16/6, 16/7, 16/8, 16/1, 18/1, 18/4, 18/2, 18/15, 18/9, 16/3, 16/18, 16/2, 18/13, 2/1, 13/26, 13/22, 13/23, 13/82, 13/24, 13/25, 13/29, 7-rzeka oraz sieci wodociągowej przesyłowej Darzewo – Dargosław wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w m. Dargosław na działkach nr 65, 67, 159, 46, 164, 165, 166, 167, 173, 174, 35/4, 35/3, 35/2, 33, 9/2, 48/1, 37/4, 10/23, 63/7, 65/23, 63/23, 63/18, 37/6, 36/1, 9/1, 65/12, 51, 63/4, 65/7, 65/16, 62, 10/1, 15/6, 63/38, 60, 61/1, 51, 63/27, 48/1, 46/8, 46/7, 46/6, 44, 63/14, 63/13, 63/17, 63/39, 63/26, 63/8, 66, 10/23, 10/26, 10/24, 43/3, 43/5, 10/15, 10/16, 34, 10/10, 12, 11, 31, 15/5, 15/4, 15/3, 15/2, 4929. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej przesyłowej z wodociągu w m. Darzewo do m. Dargosław i budowie sieci rozdzielczej i przyłączeniowej w m. Dargosław oraz budowie sieci

wodociągowej i przesyłowej z m. Bielikowo do m. Mołstowo i do m. Łatno oraz budowie sieci rozdzielczej i przyłączeniowej w m. Mołstowo i m. Łatno. Jest inwestycją liniową i stanowi uzbrojenie podziemne dla zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych. Realizacja przedsięwzięcia dotyczy terenów zabudowy wiejskiej – sieć rozdzielcza wraz z przyłączeniami, jak również terenów utwardzonych wzdłuż jezdni i częściowo pól uprawnych – sieć przesyłowa. Zaplanowane prace przewidują również modernizację stacji uzdatniania wody w Bielikowie i Darzewie.

Ze względu na realizację części przedsięwzięcia w obrębie terenu stanowiącego potencjalny Obszar Natura 2000 „Dolina Regi” Starosta Powiatu Gryfickiego przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie akta sprawy w celu przeprowadzenia oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na Obszar Natura 2000. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uznał w postanowieniu znak: RDOŚ-32-WOOS-6642/20/09/ac z dnia 29 czerwca 2009 r. że analizowane przedsięwzięcie nie jest mogącym negatywnie oddziaływać na Obszar Natura 2000. Organ prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia i zastosowania metod zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniami należy:

1. Zapewnić na terenie bazy magazynowej prawidłowe przechowywanie materiałów paliwowych i smarowych oraz innych materiałów w taki sposób aby nie zanieczyszczać wód i powierzchni ziemi.
2. Prace budowlane w sąsiedztwie terenów zamieszkałych prowadzić wyłącznie w porze dziennej.
3. Prawidłowo zagospodarować odpady powstałe w trakcie wykonywania prac drogowych jak też przepracowane oleje.
4. Do wykonywania robót zastosować sprzęt sprawny technicznie o możliwie niskich emisjach zanieczyszczeń do powietrza i hałasu.

Nie przewiduje się wprowadzanie do środowiska substancji i energii, które by mogły negatywnie oddziaływać na środowisko w tym na zdrowie i życie mieszkańców.

Zanieczyszczenia do środowiska naturalnego powstaną jedynie w trakcie wykonywania robót związanych z budową przedmiotowych odcinków wodociągowych. Ingerencja w powierzchnię ziemi nastąpi wyłącznie podczas wykonywania wykopów, w czasie wykonywania podsypki, układania rur. Powierzchnia ziemi zostanie przywrócona do stanu poprzedniego natychmiast po zakończeniu prac. Projekt nie będzie miał oddziaływania na wody podziemne i na wody powierzchniowe. Oddziaływanie na środowisko będzie krótkotrwale związane ze zwiększoną emisją spalin sprzętu budowlanego, wtórnego pylenia oraz emisji hałasu sprzętu. W fazie eksploatacji wykonany wodociąg nie będzie miał wpływu na wody powierzchniowe, powietrze, klimat ani krajobraz. Przewody wodociągowe układane będą w wąskich wykopach na głębokości ok. 1,4 m. Przejścia pod jezdnią planuje się metodą bezwykopową (przeciski), natomiast przejście pod rzeką Mołstowa planuje się metodą przecisku sterowanego.

Projektowane przedsięwzięcie w żadnym stopniu nie będzie ingerować w naturalnie ukształtowany drzewostan i nie spowoduje zagrożenia dla środowiska. Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie stwierdzono, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko o czym przesądzają wyżej opisane uwarunkowania, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2009 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP zgodnie z art. 85 ust. 1 w/w ustawy, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonany z Starostą Gryfickim oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gryficach.

Otrzymują:

1. Sołtys miejscowości Bielikowo.
2. Sołtys miejscowości Mołstowo z prośbą o zapoznanie z treścią mieszkańców.
3. Sołtys miejscowości Darzewo.
4. Sołtys miejscowości Dargosław z prośbą o zapoznanie z treścią mieszkańców.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach, ul. Nowy Świat 8, 72-300 Gryfice.

Załącznik do decyzji GKiOŚ 7624/2/09 z dnia 13.07.2009 r.

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Budowa sieci przesyłowej Bielikowo – Mołstowo – Łatno wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w m. Mołstowo i Łatno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Darzewo – Dargosław wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w m. Dargosław”

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej przesyłowej z wodociągu w m. Darzewo do m. Dargosław wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w m. Dargosław na działkach ewidencyjnych obręb Darzewo-Dargosław nr 65, 67, 159, 46, 164, 165, 166, 167, 173, 174, 35/4, 35/3, 35/2, 33, 9/2, 48/1, 37/4, 10/23, 63/7, 65/23, 63/23, 63/18, 37/6, 36/1, 9/1, 65/12, 51, 63/4, 65/7, 65/16, 62, 10/1, 15/6, 63/38, 60, 61/1, 51, 63/27, 48/1, 46/8, 46/7, 46/6, 44, 63/14, 63/13, 63/17, 63/39, 63/26, 63/8, 66, 10/23, 10/26, 10/24, 43/3, 43/5, 10/15, 10/16, 34, 10/10, 12, 11, 31, 15/5, 15/4, 15/3, 15/2, 49, 29 oraz budowie sieci wodociągowej przesyłowej z m. Bielikowo do m. Mołstowo i m. Łatno wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w m. Mołstowo i Łatno na działkach ewidencyjnych obręb Bielikowo – Mołstowo nr 2/18, 2/19, 2/3, 8/1, 9/8, 12, 13/67, 13/64, 9/4, 11/6, 15/1, 24/2, 24/1, 23/1, 19/1, 28/6, 2/8 na działkach ewidencyjnych obręb Mołstowo – Łatno nr 8/1, 13/67, 13/64, 13/78, 13/91, 8/2, 2/15, 13/11, 13/83, 13/10, 13/87, 13/13, 4/22, 4/13, 4/5, 4/6, 4/7, 4/1, 13/16, 13/17, 13/18, 13/19, 13/20, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 226/3, 226/1, 5, 4/16, 4/19, 7, 6, 3/6, 3/2, 373, 16/20, 16/6, 16/7, 16/8, 16/1, 18/1, 18/4, 18/2, 18/15, 18/9, 16/3, 16/18, 16/2, 18/13, 2/1, 13/26, 13/22, 13/23, 13/82, 13/24, 13/25, 13/29, 7-rzeka.

Inwestycja polegać będzie na budowie:

- rurociągu wodociągowego przesyłowego na trasie Bielikowo – Mołstowo - Łatno wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w m. Mołstowo i Łatno rurami przesyłowymi PE O 160 o długości 3 452 m, sieć rozdzielcza rurami PE O 110 o długości 61 m, PE O 90 o długości 1394 m, Pe O63 o długości 155 m, przyłącza wodociągowe w ilości 30 szt, studnie wodomierzowe w ilości 30 szt. oraz 13 szt. hydrantów.
- Rurociągu wodociągowego przesyłowego z m. Darzewo do m. Dargosław wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w m. Dargosław rurami przesyłowymi PE O 160 o długości 2 327 m, sieć rozdzielcza rurami PE O 110 o długości 2 014 m, PE O 90 o długości 670 m, przyłącza wodociągowe w ilości 37 szt. studnie wodomierzowe w ilości 37 szt. oraz 13 szt. hydrantów.
- Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w m. Bielikowo i Darzewo polegająca na wymianie urządzeń technologicznych na urządzenia o lepszych parametrach, które mają na celu poprawę jakości dostarczanej wody dla odbiorców oraz zapewnienia ciągłości świadczenia usług zaopatrywania w wodę mieszkańców.
- Przejścia pod jezdniami utwardzonymi wykonywane będą metodą bezwykopową – przeciski.
- Przejście pod rzeką Mołstowa wykonane będzie metodą przecisku sterowanego.

Wszystkie przewody wodociągowe układane będą w wykopach wąskoprzestrzennych na głębokości ok. 1,4 m.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Brojce.