

PYTANIE 3. :

WYKONAWCA

e-mail temat: **zapytania – „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Dargosławiu”**

1. Proszę o podanie wymiarów i ilości lin ze stali nierdzewnej niezbędnych do prawidłowego zamocowania zbiorników
2. Proszę o podanie wymiarów i ilości pasów ze stali nierdzewnej niezbędnych do prawidłowego zamocowania zbiorników
3. Proszę o podanie wymiarów i ilości zacisków ze stali nierdzewnej niezbędnych do prawidłowego zamocowania zbiorników
4. Proszę o podanie wymiarów i ilości śrub montażowych ze stali nierdzewnej niezbędnych do prawidłowego zamocowania zbiorników

WYJAŚNIENIE:

Gmina Brojce

Dotyczy postępowania FZ.271.3.2015.AB
ul. Zachodniopomorska 72-304 Brojce, ul. Długa 48
tel. 091 386 11 94, fax 091 386 11 86
e-mail: ugbrojce@post.pl

Brojce, 17.07.2015 r.

- WYKONAWCA -

W związku z pytaniami Wykonawcy zawartymi w e-meilu dotyczącymi ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Dargosławiu” (znak sprawy FZ.271.3.2015.AB) zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Brojce wyjaśnia:

- AD.1. – 4: - zbiornik septyczny: 3 pasy po 6 m długości każdy, 2 śruby rzymskie lub 1 kotwa i śruba na każdy pas;
- zbiornik reaktora: 4 pasy po 7,5 m długości każdy, 2 śruby rzymskie lub 1 kotwa i śruba na każdy pas;
- zbiornik zagęszczacza osadu: 3 pasy po 4 m długości każdy, 2 śruby rzymskie lub 1 kotwa i śruba na każdy pas;

WÓJT GMINY

Stanisław Gnosowska