

**PYTANIE 6. :**

WYKONAWCA

Fax temat: **przetargi Dargosław i Mołstowo**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz 177 z późn zm. )Oferent XXXXXXXX zwraca się do Zmawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia poniżej wskazanych kwestii oraz o ewentualną modyfikację zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzoru umowy, a mianowicie:

1. Czy w ramach realizacji zadania należy przygotować i dostarczyć dokumentację do złożenia wniosku o pozwolenie wodno-prawne? Czy też uzyskać pozwolenie wodno-prawne?
2. Jeśli ma być uzyskane pozwolenie wodno-prawne proszę o potwierdzenie realizacji płatności w momencie zakończenia prac i zgłoszenia do odbioru oraz złożenia dokumentów do pozwolenia wodno-prawnego.
3. Prosimy o wyjaśnienie pozycji przedmiarowych dotyczących Oczyszczalni  
Pozycja nr 15. Wykonanie elementów AKPiA w tym: wykonanie wizualizacji na komputerze wskazanym przez Użytkownika, zainstalowanie modułu GPS, GPRS, powiadamianie SMS o awariach  
Pozycja nr 16. Wykonanie elementów monitoringu w składzie: zakup i montaż 2 kamer z termowizji wraz z oprzyrządowaniem

Pozycja 15 mówi o wizualizacji SCADA – proszę o szczegółowy opis systemu – wg informacji producenta oczyszczalni nie jest dostosowana do SCADy

Pozycja 61 – Proszę o informację o lokalizacji i typów kamer, miejsca przesyłania obrazu i projektu przebiegu instalacji (brak projektu umożliwiającego wycenę)

**WYJAŚNIENIE:**

Gmina Brojce

woj. zachodniopomorskie

72-804 Brojce, ul. Długa 48

tel. 091 386 11 94, fax 091 386 11 86

**Dotyczy postępowania :FZ.271.3.2015.AB i FZ.271.4.2015.AB**

Brojce, 22.07.2015 r.

**- WYKONAWCA -**

W związku z pytaniami Wykonawcy zawartymi w e-meilu dotyczącymi ogłoszenia o zamówieniu publicznym na *"Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Dargosławiu"* (znak sprawy FZ.271.3.2015.AB) i na *"Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Mołstowie"* (znak sprawy FZ.271.4.2015.AB) zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Brojce wyjaśnia:

AD.1. Należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne.

AD.2. Płatność nastąpi po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego

AD.3. Wizualizacja pracy oczyszczalni nie wymaga zainstalowania oprogramowania SCADA.

Wizualizację można wykonać w oparciu o dowolne oprogramowanie, dopuszcza się też autorskie

rozwiązania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. Jak wskazano w dalszej części opisu wymaga się jedynie powiadamiania o awariach poprzez wiadomość SMS.

System monitoringu wizyjnego powinien składać się w szczególności z: kamer do zastosowań zewnętrznych (IP66) analogowych typu bullet z zintegrowanym promiennikiem podczerwieni o rozdzielczości 540 linii TV lub większej, w obudowie antywandalowej, słupów montażowych o wysokości 4m, UPS-a, rejestratora, modułu GSM, skrzynki zewnętrznej hermetycznej. Kamery należy ulokować w sposób umożliwiający stałą obserwację urządzeń oczyszczalni. Skrzynkę wraz z wyposażeniem w rejestrator oraz moduł i zabezpieczenia elektryczne umieścić obok skrzynki głównej sterowania oczyszczalni. Obraz z zapisu kamer powinien być dostępny dla każdego komputera załogowanego do odpowiednio przygotowanego systemu.

WÓJT GMINY

*Stanisław Gnosowski*