

PYTANIE 5. :

WYKONAWCA

pismo temat: zapytania dotyczy przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Mołstowie” (FZ.271.4.2015.AB)

W związku z przetargiem nieograniczonym pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Mołstowie” (FZ.271.4.2015.AB), na podstawie art. 5a ust. 2, art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn zm.- dalej PZP), wnosimy o podanie wszystkich minimalnych parametrów równoważności w zakresie:

- 1) materiału korpusu (np. parametry wytrzymałościowe) zbiornika septycznego, reaktora biologicznego, osadnika wtórnego i zagęszczacza osadu,
- 2) parametrów technologicznych (poza gabarytami) w tym m.in. skuteczność oczyszczania, sprawność, objętość złoża biologicznego, zużycie energii elektrycznej dla zbiornika septycznego, reaktora biologicznego, osadnika wtórnego i zagęszczacza osadu
- 3) wyposażenia i działania automatyki dla całego układu lub poszczególnych urządzeń

Dodatkowo, na skutek braku określenia w SIWZ dokumentów technicznych, wymaganych od wykonawcy w celu uzyskania informacji o parametrach technicznych oferowanych urządzeń, wnosimy także o wskazanie wszystkich dokumentów na podstawie których Zamawiający dokona zgodności z wymaganiami oferowanych oczyszczalni.

Ponieważ sposób opisanie w dokumentacji przetargowej jednoznacznie wskazuje na produkty firmy TRADENIS i wyklucza zastosowanie innych rozwiązań brak udzielenia odpowiedzi na zagadnienia z niniejszego pisma może narazić Zamawiającego na zarzuty naruszenia przepisów art. 29. Ust. 3; art. 30 ust. 4; art. 5 ust. 2 oraz art. 7 ust.1 ustawy PZP

WYJAŚNIENIE:

Gmina Brojce
woj. zachodniopomorskie
72-304 Brojce, ul. Długa 48
tel. 091 386 11 94, fax 091 386 11 86
e-mail: ug@brojce@post.pl

Dotyczy postępowania FZ.271.4.2015.AB

Brojce, 22.07.2015 r.

- WYKONAWCA -

W związku z pytaniami Wykonawcy zawartymi w e-meilu i piśmie dotyczącymi ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Mołstowie” (znak sprawy FZ.271.4.2015.AB) zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Brojce wyjaśnia:

AD.1.) Korpusy urządzeń muszą być wykonane z poliestru metodą nawijania krzyżowego, czyli włókno szklane nawijane metodą krzyżową o wytrzymałości zgodnej z PN-EN 976-1. Tyczy się to zbiorników opisanych w projekcie.

AD.2.) Parametry techniczne znajdują się w opisie technicznym. Skuteczność oczyszczania musi spełnić parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie klasyfikacji warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Moce pom i dmuchaw również podane są w opisach technicznych projektowanych oczyszczalni.

AD.3.) Dostarczone urządzenie musi posiadać możliwość sterowania wszystkimi urządzeniami elektrycznymi w sposób ręczny i automatyczny. W oczyszczalni w Mołstowie dmuchawy mają pracować w systemie naprzemiennym lub jedna dmuchawa ma być jako awaryjna. Nie jest wymagana wizualizacja pracy urządzeń układu oczyszczalni, jednak sterowanie musi zapewniać powiadamianie Użytkownika o stanie pracy każdego z urządzeń co najmniej za pomocą wiadomości SMS.

Dodatkowo proszę zwrócić uwagę na następujące zapisy w SIWZ

Pkt 18 Inne informacje ust. 11:

Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, podany jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia charakterystyki przedmiotu zamówienia, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy:

§ 1 Ust 3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 1 Ust 4.

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, możliwości techniczne oraz wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.

§ 4 ust 1 pkt 5

Do obowiązków Wykonawcy należy: Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w projekcie budowlano-wykonawczym

WÓJT GMINY

Stanisław Gnosowski