

PYTANIE 11. :

WYKONAWCA

Fax/pismo temat: **Postępowanie nr FZ.3.2015.AB i FZ.271.4.2015.AB – Przetarg nieograniczony na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Dargosławiu i Mołstowie**

XXXXXX na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych prosi o wyjaśnienie:

PYTANIA DOTYCZĄ OBU ZADAŃ I POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE DLA KAŻDEGO ODDZIELNIE

1. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie dla których zbiorników należy wykonać płytę fundamentową ze względu na rozbieżności.
2. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu rozbiórek oraz ilości nieużytkowanych studni i sieci celem dokonania właściwej wyceny prac i tak aby wszyscy wykonawcy mieli te same dane do wyceny co wynika z PZP.
3. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o prace związane z odwodnieniem wykopu i konieczne do wykonania.
4. Prosimy o załączenie szczegółowej geologii.
5. Prosimy o przedstawienie inwentaryzacji istniejących budynków pod względem stanu i wymiarów.
6. Prosimy o określenie kiedy zostanie wykonane docelowe przyłącze elektryczne potrzebne do uruchomienia oczyszczalni – bez tego nie będzie możliwe wykonanie prac w terminie nie z winy Wykonawcy.
7. Prosimy o załączenie przeliczeń wyporów zbiorników w związku z pojawieniem się wody gruntowej.

Gmina Brojce
WYJAŚNIENIE
woj. zachodniopomorskie
72-804 Brojce, ul. Długa 48
tel. 091 386 11 94, fax 091 386 11 86
e-mail: ugbrojce@post.pl

Dotyczy postępowania :FZ.271.3.2015.AB i FZ.271.4.2015.AB

Brojce, 23.07.2015 r.

- WYKONAWCA -

W związku z pytaniami Wykonawcy zawartymi w faxie/piśmie dotyczącymi ogłoszenia o zamówieniu publicznym na "Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Dargosławiu" (znak sprawy FZ.271.3.2015.AB) i na „Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Mołstowie” (znak sprawy FZ.271.4.2015.AB) zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Brojce wyjaśnia:

- AD.1. Zbiorniki wchodzące w skład oczyszczalni i stanowiące jej ciąg technologiczny powinny być montowane zgodnie z wytycznymi Producenta urządzeń i dokumentacji projektowej. Dla nich należy wykonać płyty fundamentowe.
- AD.2. Zakres rozbiórek jest określony w dokumentacji przetargowej. Rozbiórki dotyczą głównie miejscowości Dargosław gdzie należy w części rozebrać i zasypać elementy pozostałej

oczyszczalni ścieków czyli osadnika wstępnego oraz zbiornik imhoffa wraz z elementami uzbrojenia podziemnego (rury, połączenia międzyobiektywne).

AD.3. Wszelkie konieczne prace w tym odwodnienia wykopów należy ująć w pozycjach istniejących przedmiaru.

AD.4. W opisie technicznym projektu jest informacja o występującym rodzaju gruntu oraz wysokości wody gruntowej.

AD.5. Na działkach objętych inwestycją brak jest budynków. Elementy przeznaczone do rozbiórki to stare budowle będące częścią starej oczyszczalni ścieków - osadnik wstępny, zbiornik imhoffa oraz połączenia międzyobiektywne.

AD.6. Przyłącze elektryczne jest wykonane.

AD.7. W związku z możliwością wyporu zbiorników przez wody gruntowe należy wykonać płyty o szerokości i długości większej niż obrys zbiornika w rzucie o minimum 100 cm z każdej strony zbiornika.

WÓJT GMINY

Stanisław Gnosowski