

**PYTANIE:**

WYKONAWCA

e-mail/fax z dnia 28.03.2014 r.

**Dotyczy: postępowania przetargowego – znak postępowania: FZ.271.2.2014.AB**

We wszystkich projektach dotyczących budowy ogrodzeń w miejscach rekreacji i aktywnego wypoczynku widnieje zapis wskazujący na zastosowanie do budowy tych ogrodzeń słupków stalowych ocynkowanych lakierowanych proszkowo o przekroju nie mniejszym niż 70x50 mm i grubości ścianki min. 3 mm oraz zastrzałów i rygli poziomych stalowych ocynkowanych lakierowanych proszkowo o przekroju nie mniejszym niż 50x50 mm i grubości ścianki min. 2 mm.

Powyższy zapis dotyczy budowy ogrodzeń wykonanych z paneli stalowych, a nie z siatki ogrodzeniowej plecionej. W przedmiotowych projektach doszło do połączenia dwóch systemów ogrodzeń – panelowego i siatkowego. Z uwagi na powyższy fakt brak jest technicznych możliwości wykonania takiego ogrodzenia z uwagi na brak możliwości połączenia zaproponowanych przez Zamawiającego słupków z zastrzałami i ryglami poziomymi.

Wykorzystując asortyment producentów i dostawców w całej Polsce nie można spełnić wymagań stawianych przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane posiadających certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną – na każdy wyrób użyty na budowie. Wszyscy producenci i dostawcy w Polsce realizują powyższe wymagania poprzez produkcję lub dostawę własnych systemowych i kompletnych ogrodzeń, wykluczając jakiegokolwiek zmiany związane z procesem produkcji lub montażu.

Z uwagi na zasadę zapewnienia uczciwej konkurencji i zasadę równego traktowania Wykonawców prosimy o zmianę projektów budowy ogrodzeń w kwestii zastosowania właściwych słupków, zastrzałów i rygli poziomych.

Wykonawca ze swej strony proponuje sprawdzony wielokrotnie przy budowie ogrodzeń obiektów sportowych (m.in. boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012) na terenie całego kraju system ogrodzeń z siatki ogrodzeniowej plecionej polegający na zastosowaniu słupków okrągłych 60mm o gr. ścianki 3mm wraz z zastosowaniem zastrzałów i rygli poziomych okrągłych 42 mm o gr. ścianki 2 mm.

Zaproponowane przez Wykonawcę materiały są ogólnodostępne dla wszystkich Wykonawców oraz co jest istotne dla Zamawiającego o wiele tańsze od zaproponowanych w projektach.

**WYJASNIENIE:**

Gmina Brojce  
woj. zachodniopomorskie  
72-304 Brojce, ul. Długa 48  
tel. 091 386 11 94, fax 091 386 11 86  
e-mail: usbrojce@post.pl  
FZ.271.2.5.2014.AB

Brojce, 01.04.2014 r.

- WYKONAWCA -

W związku z pytaniem Wykonawcy zawartym w e-meilu/faxie z dnia 28 marca 2014 r. dotyczącymi ogłoszenia o zamówieniu publicznym na "Niwelacja terenu i budowa ogrodzeń w miejscach rekreacji i aktywnego wypoczynku w miejscowościach: Bielikowo, Dargosław, Mołstowo, Pruszcz, Przybiernowo, Strzykocin, Żukowo" (znak sprawy FZ.271.2.2014.AB), zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Brojce wyjaśnia, że nie przewiduje się zmiany projektu.

WÓJT GMINY

Stanisław Gnosowski

Strona 1 z 1