



Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: „Przebudowa dróg dojazdowych w m. Brojce”

Zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Gmina Brojce przekazuje treść zapytania Wykonawcy z dnia 16.06.2020 r. wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania:

1. Ponieważ przetarg podzielono na 2 części a przedmiar robót obejmuje realizację obu części to czy Zamawiający posiada tabele rozliczenia robót rozbiórkowych i ziemnych, ilości urządzeń istniejącego uzbrojenia do regulacji na poszczególnych częściach?
2. Proszę o doprecyzowanie zakresu przełożenia istniejących nawierzchni.
3. Przystawienie przystanku autobusowego – proszę o doprecyzowanie zakresu.
4. Czy trawniki należy wykonać zamiast poboczy gruntowych?
5. Czy przy regulacji wjazdów kanałowych należy wymienić je na nowe?
6. Proszę o potwierdzenie, że na odc. W1-W6 należy zamontować próg zwalniający płytowy typu U-16b, a na pozostałych odcinkach wykonać progi zwalniające z kostki brukowej.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Przedmiar robót podzielony na dwie części został opublikowany na stronie internetowej www.ug.brojce.ibip.pl w zakładce ogłoszenia przetargów – aktualne

Ad. 2 Zamawiający oświadcza, iż przełożenie istniejących nawierzchni nie występuje.

Ad. 3 Projekt opracowano na mapie zasadniczej a więc brak jest wartości kartometrycznych. Zatokę należy usytuować na przedłużeniu wierzchołka W19 4,50m w kierunku wschodnim i 10,50m w kierunku zachodnim. Skosy 1:1.

Ad. 4 Projekt zakłada obsianie trawą poboczy i skarp, ew. humusowanie wg zaleceń Zamawiającego.

Ad. 5 W zależności od stanu technicznego, który określi Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym.

Ad. 6 Progi należy wykonać zgodnie z wskazaniem Zamawiającego.

Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
Bartosz Janecki