

PYTANIE 4. :

WYKONAWCA

e-mail temat: przetargi Dargosław i Mołstowo

1. Prosimy o podanie tabeli równoważności dla podanych urządzeń wskazanych jako nazwy własne w projekcie oczyszczalni .
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie ww oczyszczalni w równoważnie efektywnej technologii napowietrzanego złoża biologicznego zatopionego.

WYJAŚNIENIE:

Gmina Brojce

woj. zachodniopomorskie
Dotyczy postępowania :FZ.271.3.2015.AB i FZ.271.4.2015.AB
tel. 091 386 11 94, fax 091 386 11 86
e-mail: ugbrojce@post.pl

Brojce, 17.07.2015 r.

- WYKONAWCA -

W związku z pytaniami Wykonawcy zawartymi w e-meilu dotyczącymi ogłoszenia o zamówieniu publicznym na "Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Dargosławiu" (znak sprawy FZ.271.3.2015.AB) i na „Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Mołstowie” (znak sprawy FZ.271.4.2015.AB) zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Brojce wyjaśnia:

- AD.1. Ewentualne elementy wymienione w projekcie jako nazwy własne posiadają minimalne parametry, które powinny spełnić urządzenia równoważne
- AD.2. Nie. Technologia złoż biologicznych zatopionych bez wspomaganie niskoobciążonym osadem czynnym jest dużo mniej efektywna od połączenia tych dwóch technologii.

WÓJT GMINY

Stanisław Gnosowski